


使用範囲



製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム (JW01) 厚生省令第14号浸出性能適合
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SS400 (電気亜鉛めっき)
6	注意シール	
7	異径フランジ	FC200 (ナイロンコート) 適合寸法: JIS10K
8	六角ボルト	SS400相当 (電気亜鉛めっき)

付属品

呼び	⑨取付ボルト		⑩植込ボルト		⑪ナット		⑫ パッキン
	M16 x40L	M20 x50L	M16 x70L	M20 x80L	M16	M20	
32A	6		2		2		2
40A	6		2		2		2
50A	6		2		2		2
65A	6		2		2		2
80A	12		4		4		2
100A	12		4		4		2
125A		12		4		4	2
150A		12		4		4	2
200A		24					2
材質	SS400相当 (電気亜鉛めっき)						ノンアス

使用流体

上水

注: 本製品は給湯用には使用できません。

製品品番	呼び	標準寸法 (mm)				JIS10Kフランジ用		質量 (kg)
		L	d	D	C	n-H	S	
KV- 32CN	32A	202	32	175	100	4-M16	22	15.1
KV- 40CN	40A	224	40	185	105	4-M16	22	16.7
KV- 50CN	50A	241	50	210	120	4-M16	22	20.8
KV- 65CN	65A	241	65	210	140	4-M16	22	21.4
KV- 80CN	80A	271	80	250	150	8-M16	22	34.3
KV-100CN	100A	291	100	280	175	8-M16	22	42.5
KV-125CN	125A	301	125	330	210	8-M20	27	61.5
KV-150CN	150A	326	150	400	240	8-M20	27	92.5
KV-200CN	200A	351	200	445	290	12-M20	27	108.8

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△4										
△3										
△2										
△1		注記の変更			14 12 8山本 片岡					
符号		来歴・変更事項			日付 承認 訂正					
承認	守谷	検図	守谷	作成	古角	作成年月日	04.10.01	尺度	1/F	名称 品番
										パイプサイレンサー KV-000CN

倉敷化工株式会社
産業機器事業部