


使用範囲



製品構成

番号	名称	材質	呼び	◎取付ボルト			⑩植込ボルト		⑪ナット		⑫ パッキン
				M16 x40L	M20 x50L	M22 x50L	M16 x70L	M20 x80L	M16	M20	
1	内面ゴム	合成ゴム									
2	外面ゴム	合成ゴム	32A	6			2		2		2
3	補強コード	合成繊維	40A	6			2		2		2
4	ソリッドリング	SS400	50A	6			2		2		2
5	フランジ	SS400 (電気亜鉛めっき)	65A	6			2		2		2
			80A	12			4		4		2
6	注意シール		100A	12			4		4		2
7	異径フランジ	SS400 or FC200 (ナイロンコート) 適合寸法: JIS10K	125A		12			4		4	2
			150A		12			4		4	2
			200A		24						2
8	六角ボルト	SS400相当 (電気亜鉛めっき)	250A			24					2
			材質	SS400相当(電気亜鉛めっき)							ノンアス

付属品

使用流体

水、冷水、温水、海水

注: 本製品は給湯用、プール水循環ポンプ廻りには使用できません。

製品品番	呼び	標準寸法 (mm)				JIS10Kフランジ用		異径フランジ 材質	質量 (kg)
		L	d	D	C	n-H	S		
KV-32KN	32A	202	32	175	100	4-M16	22	FC200	15.1
KV-40KN	40A	224	40	185	105	4-M16	22		16.7
KV-50KN	50A	241	50	210	120	4-M16	22		20.8
KV-65KN	65A	241	65	210	140	4-M16	22		21.4
KV-80KN	80A	271	80	250	150	8-M16	22		34.3
KV-100KN	100A	291	100	280	175	8-M16	22		42.5
KV-125KN	125A	301	125	330	210	8-M20	27		61.5
KV-150KN	150A	326	150	400	240	8-M20	27	92.5	
KV-200KN	200A	351	200	445	290	12-M20	27	108.8	
KV-250KN	250A	352	254	490	355	12-M22	25	SS400	127.0

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△4										
△3		KV-250KN追加。			18.04.04 片岡 渡辺					
△2		使用範囲の変更			17.9.19 寺内 片岡					
△1		使用範囲の変更			12.3.8 伊藤 片岡					
符号	来歴・変更事項		日付	承認	訂正					
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称 パイプサイレンサー					
守谷	守谷	古角	04.10.01	1/F	品番 KV-000KN					

**倉敷化工株式会社**  
 産業機器事業部

07040063