

免震量：500mm　**用途：消火(10K)**

配管呼び	品番	ﾌﾚｷ品番	フレキ 消防予第199号	各部寸法 取付面間 L	各部寸法 ﾌﾚｷ長 Lf	回転機構 A	数量
20A	S5V20-1100-S1	MF20-1100-S1	準拠品	900	1100	150	
25A	S5V25-1100-S1	MF25-1100-S1	準拠品	900	1100	160	
32A	S5V32-1100-S1	MF32-1100-S1	認定品	900	1100	170	
40A	S5V40-1100-S1	MF40-1100-S1	認定品	900	1100	170	
50A	S5V50-1200-S1	MF50-1200-S1	認定品	1000	1200	170	
65A	S5V65-1200-S1	MF65-1200-S1	認定品	1000	1200	170	
80A	S5V80-1400-S1	MF80-1400-S1	認定品	1200	1400	180	
100A	S5V100-1400-S1	MF100-1400-S1	認定品	1200	1400	192	
125A	S5V125-1600-S1	MF125-1600-S1	認定品	1500	1600	192	
150A	S5V150-1600-S1	MF150-1600-S1	認定品	1500	1600	192	

（注記）
- 本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- 固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
ｻﾌﾞﾚｯｸｽ S1	ﾁｭｰﾌﾞ：SUS316L　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ：SUS304　（消防予第199号認定又は準拠） ﾌﾗﾝｼﾞ：JIS10K（SS400（電気亜鉛ﾒｯｷ）） （　流体圧力：0.98MPa以下　）
回転機構	配管用ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ継手　ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄﾊﾟｯｷﾝ付属 ﾌﾗﾝｼﾞ：JIS10K（SUS304）

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考

符号	来歴・変更事項	日付	承認	訂正
4				
3				
2				
1	フレキ品番追記。	'21.01.06	片岡	渡辺

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称	免震サブレックス
浅野	村上	山本	年 月 日 08 12 17	1/30	品番	別記

08081502