



（注記）
 ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス S2	フュー：SUS316L フレド：SUS304 フック：JIS20K（SS400（電気亜鉛メッキ）） （流体圧力：1.96MPa以下）
加工管フレキ	STPG(白)sch40 ヴァルブ・リスト・マン付属
接続ボルト	SS400（溶融亜鉛メッキ）
フレキ管固定	Uボルト：SS400（溶融亜鉛メッキ）
フレキ-架台	枠：SS400（溶融亜鉛メッキ） フレキ：SUS304本体（タイヤ車輪）
高さ調整フレイ	SPCC SPHC板（溶融亜鉛メッキ）

免震量：500mm 用途：消火(20K)・連結送水

配管呼び	品番	フレキ品番	フレキ 消防予備 第199号	各部寸法						高さ(参考) H	数量	
				フレキ長 Lf	フレキ管径 A	フレキ-架台			作用範囲 W			Wm
						B	C	W				
20A	S5C20-1200S2-SB2	MF20-1200-S2	準拠品	1200	330	350	120	1700	675	115~350		
25A	S5C25-1200S2-SB2	MF25-1200-S2	準拠品	1200	330	350	120	1700	675	120~350		
32A	S5C32-1200S2-SB2	MF32-1200-S2	認定品	1200	330	350	120	1700	675	125~350		
40A	S5C40-1200S2-SB2	MF40-1200-S2	認定品	1200	330	350	120	1700	675	125~350		
50A	S5C50-1200S2-SB2	MF50-1200-S2	認定品	1200	330	350	120	1700	675	130~350		
65A	S5C65-1300S2-SB2	MF65-1300-S2	認定品	1300	280	300	120	1600	650	140~300		
80A	S5C80-1400S2-SB2	MF80-1400-S2	認定品	1400	300	350	150	1700	675	145~350		
100A	S5C100-1500S2-SB2	MF100-1500-S2	認定品	1500	340	400	160	1800	700	160~400		
125A	S5C125-1700S2-SB2	MF125-1700-S2	認定品	1700	380	450	170	1900	725	175~450		
150A	S5C150-1900S2-SB2	MF150-1900-S2	認定品	1900	410	500	190	1900	700	185~500		

三角 法	番号	名称	数	材	質	備	考	番号	名称	数	材	質	備	考	
	△														
△															
△															
△															
△	フレキ品番追記。							21.01.07	片岡	渡辺					
符号	承認 検図 作成						日付	承認	訂正						
	承認			検図			作成			作成年月日		尺度		名称	免震サブレックス
	岡			時岡			川久保			03 11 10		1/30		品番	別記

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部